

# 肥东县撮镇中学综合教学楼智能化建设更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHX00217

原公告的采购项目名称：肥东县撮镇中学综合教学楼智能化建设

首次公告日期：2025年12月04日

## 二、更正信息

更正事项： 采购公告  采购文件  采购结果

更正内容：

1. 本项目获取采购文件截止日期更正为：2025年12月16日9点00分（北京时间）

2. 本项目响应文件提交截止时间变更为：2025年12月16日9点00分（北京时间）

3. 本项目开启时间变更为：2025年12月16日9点00分（北京时间）

4. 删除询价通知书“第三章 采购需求”中“50. 电力电缆（市电总输入）、51. 电力电缆（UPS 输入输出）、52. 电力电缆（空调输入）、54. 电力电缆（PDU 电源线）、71. 等电位连接、103. 电缆线（PVSP2\*1.0）、123. 电缆线（ZRRVS2\*1.0）、124. 电缆线（ZRRVS2\*1.5）”提供CCC认证的要求。

更正日期：2025年12月10日

## 三、其他补充事宜

疑问 1：关于询价通知书“第三章 采购需求”中对于电力电线、

电源插座、LED 平板灯、手提七氟丙烷灭火器等产品需要提供 CCC 认证证书的疑问。

回复：询价通知书中关于 3C 认证的要求，是落实国家法律法规、保障项目安全质量的必要举措，是根据项目实际需求提出的。此项不予修改，按询价通知书执行。

疑问 2：关于询价通知书“第三章 采购需求”中“118. 数控电源时序器”参数的疑问。

回复：电源时序器需应用于具体场景，如：多设备联动的智能机房、大型会议中心音视频系统集成项目，配备触摸显示屏及 IP 地址显示功能，核心目的是实现设备运行状态的可视化监控与远程运维管理——可实时直观查看每路电源输出状态、电压电流数据等关键信息，便于快速排查故障、优化设备调度，并非冗余配置。该参数符合当前智能电源管理设备的主流技术趋势。本次参数设置未限定特定品牌、专利技术和独家供应渠道，具备相应技术能力的潜在供应商均可通过合规生产或采购满足要求，未对供应商的竞争资格构成不当限制，不存在针对性排斥潜在供应商的情形。此项不予修改，按询价通知书执行。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解。

#### **四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**

##### **1. 采购人信息**

名称：肥东县教育体育局

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇沿河东路 57 号

联系方式：0551-67711152

## 2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四  
楼东北角

联系方式：0551-62520569

## 3. 项目联系方式

项目联系人：尹工

电 话：0551-62520569