

肥东县第五人民医院迁址新建项目医用气体工程答疑2

各投标人：

招标人现对肥东县第五人民医院迁址新建项目医用气体工程（项目编号：2025ADDAZ50050）答疑如下：

一、本招标项目投标截止时间即开标时间变更为2025年12月12日10:00，开标地点变更为合肥市肥东县店埠镇深秀路2号肥东政务服务中心四楼C区5号开标室。

二、招标文件第五章供货要求中主要设备推荐品牌表调整为：

序号	设备材料名称	推荐品牌	备注
1	液氧贮灌	宁波明欣、四川川空、圣达因	
2	空温式汽化器	宁波明欣、四川川空、圣达因	
3	真空罐、排污罐、储气罐	富海华、江苏丹阳、宁波明欣	
4	分气缸	富海华、上海申江、江苏丹阳	
5	自动切换氧气汇流排	必康美德、捷高、捷锐	
6	空温式汽化器	江苏圣达因、宁波明欣、四川空分	
7	细菌过滤器	汉起、四川港通、成都联帮	
8	二级稳压箱	必康美德、捷高、捷锐	
9	氧气减压装置	捷高、捷工、捷锐	
10	远程压力报警装置	捷高、捷工、捷锐	
11	油旋式真空泵	贝克、普旭、里其乐	
12	医用真空负压机组	汉起、四川港通、成都联帮	
13	空气压缩机	汉起、四川港通、成都联帮	
14	气体终端	必康美德、捷高、捷锐	
15	设备带	东方铝业、晴杨、宇峰	

16	医用级脱脂紫铜管	海亮、宏泰、永享	
17	医用级脱脂无缝不锈钢管	益宏、永生、鹏业	
18	PLC电气联动控制箱	捷高、捷工、捷锐	
19	开关、插座	西门子、松下、ABB	

注：此答疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：肥东县第五人民医院

地址：安徽省合肥市肥东县撮镇镇张华路与王咀路交口东南侧

联系人：刘启超

联系方式：0551-67361999

招标代理机构：肥东县公共资源交易有限公司

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇肥东县政务服务中心四楼B区

联系人：乔工

联系方式：0551-62520516

2025年11月26日