

肥东县部分学校2026年空调采购及安装项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2026ADDHX00040

原公告的采购项目名称：肥东县部分学校 2026 年空调采购及安装项目

首次公告日期：2026 年 5 月 7 日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：无

更正日期：2026 年 5 月 11 日

三、其他补充事宜

1、针对询价通知书中“第三章 采购需求”“技术参数及要求”中▲2 匹壁挂式空调 3. 额定制冷量 $\geq 5050W$ ；★8. 室内机噪音（最高风档） $\leq 42dB(A)$ 。参数设置不合理的疑问。

回复：本项目为校园教学、高考考点场所，人员密集、门窗开启频次高，对制冷负荷要求高于普通场景。制冷量是衡量空调制冷能力的关键指标，制冷量越大，制冷能力越强，效果越好。经采购人调研，市场上能够满足采购要求的产品品牌不少于三家（如：美的、奥克斯、长虹、TCL），本条款的设置与项目具体特点及实际需求相适应，且无限制性；本项目为校园教学、高考考点场所，对噪音环境敏感度极高，日常学习及高考考点对空调运行噪音控制要求，显著高于普通场景。室内机噪音（最高风档） $\leq 42dB(A)$ 指标，是匹配校园特殊使用

环境，并非脱离实际、刻意抬高门槛。经采购人调研，市场上能够满足采购要求的产品品牌不少于三家（如：美的、奥克斯、长虹、TCL），本条款的设置与项目具体特点及实际需求相适应，且无限制性，故不予修改，按询价通知书要求执行。

2、针对询价通知书中“第三章 采购需求”“技术参数及要求”中▲2匹壁挂式空调★10.电辅热 \geq 1200W参数设置过高的疑问。

回复：本项目为校园教学、高考考点场所，人员密集、门窗开启频次高，对制热负荷要求高于普通场景。制热量是衡量空调制热能力的关键指标，电辅热功率越大，制热能力越强，效果越好。经采购人调研，市场上能够满足采购要求的产品品牌不少于三家（如：美的、奥克斯、长虹、TCL），本条款的设置与项目具体特点及实际需求相适应，故不予修改，按询价通知书要求执行。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解！

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：肥东县教育体育局

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇沿河东路 57 号

联系人：李化平

联系方式：0551-67711152

2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系方式：0551-62520569

3. 项目联系方式

项目联系人：黄丽

电 话：0551-62520569