

农产品深加工及冷链配送项目招标文件答疑1

各投标人：

招标人现对农产品深加工及冷链配送项目（项目编号：2026ADDBZ50017）答疑如下：

1、经复核项目提供的清单与图纸，发现电缆保护管涂塑钢管DN150和MPP管DN150,清单工程量少于图纸工程量，请确认是否增加此部分工程量？

答：经复核，工程量不调整，投标人投标报价综合考虑。

2、请问项目名称“回填方”的项目特征描述是否有误？

答：经复核特征描述有误，第2条修改为“满足施工验收规范要求”。各投标人编制投标文件时，自行调整。

3、请问项目名称“路面破除和恢复”图纸中未见具体描述，请问此部分工程量及价格该如何考虑？

答：投标人勘察现场，综合考虑投标报价。

4、1#分配低压系统图纸中有低压出线电缆，可是未见低压出线电缆路径示意图，请提供图纸。

答：详见电施-3,10KV电缆路径示意图。

5、请问能否提供CAD图纸。

答：本次提供盖章版的PDF图纸。

6、由于项目招标临近春节假期，大多数设备厂家已经放假，年后来就要开标，询价时间可能来不及，建议项目延期开标！

答：投标文件递交截止时间延期至“2026年02月28日10时00分”，计划开工日期调整为2026年3月6日。

7、项目技术负责人职称要求为电力工程相关专业或机电工程相关专业中级及以上。请问专业名称为电力系统及其自动化专业是否满足？

答：按招标文件要求提供材料，经评标委员会评审通过的予以认可。

8、由于本项目采用“结构化”方式编制投标文件，系统中已经生成相对应格式，如商务文件封面、投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标人基本情况表、投标人业绩情况表、（六）拟委任的项目负责人简历、（四）项目经理业绩情况表（资格审查）、八、商务文件详细评审资料（一）投标人业绩情况表（详细评审）、（二）项目经理业绩情况表（详细评审）等相关文件及技术文件封面和报价文件封面及投标函等等相关文件，技术文件和报价文件中同样存在类似情况的相关文件，上述系统中自带的投标

文件内容与“第八章投标文件格式”有细微区别（见部分截图），请问：商务文件封面、投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标人基本情况表、投标人业绩情况表、（六）拟委任的项目负责人简历、（四）项目经理业绩情况表（资格审查）、八、商务文件详细评审资料（一）投标人业绩情况表（详细评审）、（二）项目经理业绩情况表（详细评审）等相关文件及技术文件封面和报价文件封面及投标函等内容是否以投标文件工具自带的格式为准，还是以第六章投标文件格式为准？

答：投标文件工具自带格式与招标文件格式均符合要求，投标人可自行考虑。

9、外线电缆型号数量和路经未明确.是否在本项目范围内？

答：外线不在本次范围之内，红线内的涉及到外线的预埋管本次计入。

10、部分配电箱无明确，无法复核工程量，无路径图。

答：投标人勘察现场，综合考虑投标报价。

11、所有室内配电箱无室内桥架路径，无法传复核工程量。

答：室内电缆桥架不在本次招标范围之内，其他综合考虑投标报价。

12、《可调整价差人工和材料一党表》中只有人工和封闭母线可调差，但是此项目中波动最大的电缆，铜价市场波动很大，是否增加电缆的调差。

答：本次为总价包干合同，不增加电缆调差，投标人投标报价综合考虑。

13、农产品深加工及冷链配送项目内电工程量清单、最高投标限价编制补疑，具体详见附件。

注：此答疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：肥东县重点工程建设管理中心

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路与四顶山路交口东南角双创中心大厦13楼

联系人：王玮 联系方式：0551-67896658

招标代理机构：肥东县公共资源交易有限公司

地址：合肥市肥东县店埠镇深秀路2号肥东县政务服务中心B区四楼

联系人：陈祥 联系方式：0551-67758761

2026年2月13日