肥东县龙塘中心幼儿园智能化建设项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHZ00029

原公告的采购项目名称：肥东县龙塘中心幼儿园智能化建设项目

首次公告日期：2025年3月5日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、获取招标文件截止时间变更为：2025年04月08日09:00。

2、提交（上传）投标文件截止时间（开标时间）变更为：2025年04月08日09:00。

3、提交（上传）投标文件地点（开标地点）变更为：合肥市肥东县店埠镇深秀路2号肥东政务服务中心四楼C区4楼5号开标室。

4、本项目最高限价变更为：186.17万元。

5、招标文件“第三章 采购需求”“幼儿教育一体机”中：“●10、老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间，可扩展至3TB云存储空间。（投标文件中需提供上述功能截图或产品说明书或产品技术彩页）”更正为：“●10、老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间。（投标文件中需提供上述功能截图或产品说明书或产品技术彩页）”。

6、招标文件“第三章 采购需求”中“智能人体测温半球”更正为：

71	智能人体测温半球	<p>1、热成像焦距、视场角：支持 3 毫米；</p> <p>2、测温范围：30° C-45° C；</p> <p>3、人体测温有效距离：0.8 米-2 米；</p> <p>★4、测温精度：无黑体方案精度±0.5° C；加黑体方案精度±0.3° C；可见光分辨率不少于 2688×1520 像素，400 万；（投标文件中无须提供检测报告，以“第六章投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表”响应情况作为评审依据，合同执行时提供符合标准要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）</p> <p>5、设备的测温响应时间不大于 120 毫秒；</p> <p>6、报警输出：支持 1 路常开型继电器输出，报警类型可设置；</p> <p>7、报警输入：支持 1 路电压 0-5V 报警输入，音频输入：1 路。</p>	1 台	工业
----	----------	--	-----	----

更正日期：2025 年 3 月 24 日

三、其他补充事宜

疑问 1：采购需求中针对★号、●号项要求的证明材料与评分办法中“技术参数响应情况”要求的证明材料冲突，请问投标时提供证明材料还是合同签订是提供？

回复：采购需求中标“★”条款在投标文件中无须提供检测报告，以“第六章投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表”响应情况作为评审依据，合同执行时提供符合标准要求且具有 CMA 或

CNAS 标识的检测报告供采购人核查。采购需求中标“●”条款需要在投标文件中提供采购需求中要求的证明材料作为评审依据。

疑问 2：幼儿教育一体机中 9 条参数要单机版，无网络情况下使用；10 条参数要求联网要云存储空间。两条参数相互冲突，建议将第 10 条参数删除。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，这两项并不冲突，系统为单机版，在无网情况下能正常使用，连网时需满足第 10 条，第 10 条变更为“●10、老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200GB 云端存储空间。（投标文件中需提供上述功能截图或产品说明书或产品技术彩页）”。通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如鸿合、东方中原、众显等均满足。

疑问 3：关于采购需求中“上网行为管理”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如华为、深信服、万网博通等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 4：关于采购需求中“24 口 POE 接入交换机”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如源拓、华三、丰润达等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 5：关于采购需求中“智能人体测温半球”的疑问。

回复：该项已更正。招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，更正后的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如大华、海康威视、金凯等均满足。

疑问 6：关于采购需求中“监控管理平台”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如天地伟业、海康威视、宇视等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 7：关于采购需求中“高清解码器”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如大华、海康威视、艾威等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 8：关于采购需求中“硬盘录像机”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如大华、海康威视、天地伟业等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 9：关于采购需求中“广播软件”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如航天广电、广普、皖声等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 10：关于采购需求中“网络寻呼话筒”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如航天广电、广普、皖声等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 11：关于采购需求中“网络监听音箱”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如航天广电、广普、皖声等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 12：关于采购需求中“网络解码播放器”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如航天广电、广普、皖声等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 13：关于采购需求中“校园信息发布系统--室外 LED 全彩屏”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，要求的参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如联仕达、金立翔、青松光电等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

疑问 14：关于采购需求中“多媒体会议系统--数字媒体音频矩阵”的疑问。

回复：招标文件技术参数是根据项目实际需求提出的，通过市场调研，参数均为常规性参数，市场上主流品牌均可以满足参数要求，不具备倾向性，如航天广电、广普、皖声等均满足。此项不予修改，按招标文件执行。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解！

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：肥东县教育体育局

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇沿河东路 53 号

联系方式：0551-67711152

2. 采购代理机构信息

名称：肥东县公共资源交易有限公司

地址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系方式：0551-62520515

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：0551-62520515